平成26年度　原水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水年月:10月										
			小滝	泉平	天当笹	坪野	天原	長俣	和山	上野原	屋敷		
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.5	8.2	6.5	7.1	8.0	7.4	8.0	7.3	7.6		
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.6	2.5	3.7	2.4	2.3	3.1	15.6	1.1	1.2		
3	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.3	0.2未満		
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	52	2	0	6	0	1	4	0	0		
5	大腸菌	検出されないこと	*陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
6	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし		
7	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし		
8	色度	5度以下	2.2	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満		
9	濁度	2度以下	0.8	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		
10	シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
12	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
13	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
14	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
16	ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
17	カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
18	水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
19	セレン	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20	鉛	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
21	ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	*0.012	0.001	0.001未満		
22	六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
23	ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.12	0.02未満	0.02未満		
24	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
25	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
26	鉄	0.3mg/l 以下	0.11	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
27	銅	1.0mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
28	ナトリウム	200mg/l 以下	3.8	3.2	2.5	1.6	3.4	4.2	16.0	2.0	2.5		
29	マンガン	0.05mg/l 以下	0.009	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
30	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
31	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2		
32	フッ素	0.8mg/l 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.13	0.06	0.05未満		
33	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｯｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下	22	22	10	7	21	36	70	14	20		
34	蒸発残留物	500mg/l 以下	54	43	36	20	75	74	156	40	49		
35	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
36	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
37	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
39	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
40	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
41	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)					0							
42													
43													
44													
45													