

平成 26 年度 小 赤 沢 地 区 浄 水 水 質 検 査 結 果 表

検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 PH 値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	6.9
2 塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以下	1.8	1.8	1.4	2.1	1.9	2.3	2.0	2.4	1.9	2.2	2.1	2.0
3 有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以下	0.4	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭 気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
7 味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
8 色 度	5 度 以下	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
9 濁 度	2 度 以下	0.2	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
10 ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
11 ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.04mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
12 ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.2mg/l 以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
13 ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
14 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
15 プ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
16 プ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
17 総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
18 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
19 臭 素 酸	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20 塩 素 酸	0.6mg/l 以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
21 シ ア ン	0.01mg/l 以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22 四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以下												
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下												
24 ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以下												
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27 ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以下												
28 カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以下												
29 水 銀	0.0005mg/l 以下												
30 セ レ ン	0.01mg/l 以下												
31 鉛	0.01mg/l 以下												
32 ヒ 素	0.01mg/l 以下												
33 六 価 ク ロ ム	0.05mg/l 以下												
34 ホ ウ 素	1.0mg/l 以下												
35 亜 鉛	1.0mg/l 以下												
36 ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以下												
37 鉄	0.3mg/l 以下												
38 銅	1.0mg/l 以下												
39 ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以下												
40 マ ン ガ ン	0.05mg/l 以下												
41 亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
43 フ ツ 素	0.8mg/l 以下												
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下												
45 蒸 発 残 留 物	500mg/l 以下												
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
48 1,4-ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以下												
49 フ ェ ノ ール 類	0.005mg/l 以下												
50 ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以下										0.001未満		
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以下										0.001未満		
52 残 留 塩 素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3