

平成 27 年度 小 赤 沢 地 区 浄 水 水 質 検 査 結 果 表

検 査 項 目	基 準 値	採 水 月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 PH	値 5.8 以上 8.6 以下	6.9	6.9	7.0	6.8	7.1	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9
2 塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以下	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.0
3 有 機 物 (TOC の 量)	3mg/l 以下	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
4 一 般 細 菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
6 臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8 色 度	5 度 以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
9 濁 度	2 度 以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
10 ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11 ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.04mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12 ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.2mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13 ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
14 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15 プ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
16 プ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17 総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
18 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19 臭 素 酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20 塩 素 酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満			0.07			0.06未満		
21 シ ア ン	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22 四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以下							0.0002未満					
23 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下							0.0002未満					
24 ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以下							0.0005未満					
25 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満					
26 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下							0.0002未満					
27 ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以下							0.0005未満					
28 カ ド ミ ウ ム	0.003mg/l 以下							0.0003未満					
29 水 銀	0.0005mg/l 以下							0.00005未満					
30 セ レ ン	0.01mg/l 以下							0.01未満					
31 鉛	0.01mg/l 以下							0.001未満					
32 ヒ 素	0.01mg/l 以下							0.001未満					
33 六 価 ク ロ ム	0.05mg/l 以下							0.005未満					
34 ホ ウ 素	1.0mg/l 以下							0.02未満					
35 亜 鉛	1.0mg/l 以下							0.006					
36 ア ル ミ ニ ウ ム	0.2mg/l 以下							0.02未満					
37 鉄	0.3mg/l 以下							0.03未満					
38 銅	1.0mg/l 以下							0.01未満					
39 ナ ト リ ウ ム	200mg/l 以下							3.6					
40 マ ン ガ ン	0.05mg/l 以下							0.005未満					
41 亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
42 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下							0.1					
43 フ ッ 素	0.8mg/l 以下							0.05未満					
44 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下							18					
45 蒸 発 残 留 物	500mg/l 以下							42					
46 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下							0.02未満					
47 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下							0.005未満					
48 1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以下							0.001未満					
49 フ ェ ノ ール 類	0.005mg/l 以下							0.0005未満					
50 ジ ェ オ ス ミ ン	0.01 μ g/l 以下							0.001未満					
51 2-メチルイソボルネオール	0.01 μ g/l 以下							0.001未満					
52 残 留 塩 素		0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2