平成28年度　上野原地区　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月										
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	7.1	7.2	7.2	7.1	
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
6	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	
7	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	
8	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	
9	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.4	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
11	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
12	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001			0.004			0.002			0.001未満		
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001			0.006			0.002			0.001未満		
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
19	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06未満			0.06未満			0.07			0.06未満		
21	シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下												
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下												
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下												
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下												
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下												
28	カドミウム	0.003mg/l 以下												
29	水銀	0.0005mg/l 以下												
30	セレン	0.01mg/l 以下												
31	鉛	0.01mg/l 以下												
32	ヒ素	0.01mg/l 以下												
33	六価クロム	0.05mg/l 以下												
34	ホウ素	1.0mg/l 以下												
35	亜鉛	1.0mg/l 以下												
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下												
37	鉄	0.3mg/l 以下												
38	銅	1.0mg/l 以下												
39	ナトリウム	200mg/l 以下												
40	マンガン	0.05mg/l 以下												
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下												
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下												
43	フッ素	0.8mg/l 以下												
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｯｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下												
45	蒸発残留物	500mg/l 以下												
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下												
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下												
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下												
49	フェノール類	0.005mg/l 以下												
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
52	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	