

平成 25 年度 トマトの国 浄水水質検査結果表

検査項目	基準値	採水月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
PH	値 5.8以上 8.6以下				7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7
1 塩化物イオン	200mg/l 以下				4.0	3.9	4.0	3.9	3.8	3.9	3.6	3.6	3.8
2 有機物 (TOC の量)	3mg/l 以下				0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
3 一般細菌	100CFU/ml 以下				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 大腸菌	検出されないこと				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
5 臭	異常でないこと				異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
6 味	異常でないこと				異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
7 色	5 度 以下				0.5未満	2.3	0.8	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
8 濁	2 度 以下				0.1	1.2	0.3	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
9 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下						0.002未満			0.002未満			0.002未満
10 ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下						0.002未満			0.002未満			0.002未満
11 トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下						0.002未満			0.002未満			0.002未満
12 クロロホルム	0.06mg/l 以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満
13 ジブromクロロメタン	0.1mg/l 以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満
14 プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満
15 ブロモホルム	0.09mg/l 以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満
16 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満
17 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下						0.008未満			0.008未満			0.008未満
18 臭素酸	0.01mg/l 以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満
19 塩素酸	0.6mg/l 以下						0.18			0.09			0.11
20 シアン	0.01mg/l 以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満
21 四塩化炭素	0.002mg/l 以下						0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
22 シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下						0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
23 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下						0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
24 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下						0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
25 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下						0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
26 ベンゼン	0.01mg/l 以下						0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
27 カドミウム	0.003mg/l 以下						0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
28 水銀	0.0005mg/l 以下						0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
29 セレン	0.01mg/l 以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満
30 鉛	0.01mg/l 以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ヒ素	0.01mg/l 以下						0.001			0.002			0.001
32 六価クロム	0.05mg/l 以下						0.005未満			0.005未満			0.005未満
33 ホウ酸	1.0mg/l 以下						0.02未満			0.02未満			0.02未満
34 亜鉛	1.0mg/l 以下						0.005未満			0.005未満			0.005未満
35 アルミニウム	0.2mg/l 以下						0.02未満			0.02未満			0.02未満
36 鉄	0.3mg/l 以下						0.03未満			0.03未満			0.03
37 銅	1.0mg/l 以下						0.01未満			0.01未満			0.01未満
38 ナトリウム	200mg/l 以下						7.6			6.1			6.1
39 マンガン	0.05mg/l 以下						0.019			0.005			0.005未満
40 硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下						0.1未満			0.1未満			0.1未満
41 フッ素	0.8mg/l 以下						0.06			0.06			0.07
42 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下						45			45			46
43 蒸発残留物	500mg/l 以下						103			90			124
44 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下						0.02未満			0.02未満			0.02未満
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下						0.005未満			0.005未満			0.005未満
46 1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下						0.001未満			0.001未満			0.001未満
47 フェノール類	0.005mg/l 以下						0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
48 ジェオスミン	0.01 μg/l 以下									0.001未満			
49 2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下									0.001未満			
50 残留塩素					0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1