平成26年度　トマトの国　浄水水質検査結果表

	検査項目	基準値	採水月										
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7										
2	塩化物イオン	200mg/l 以下	3.7	3.9										
3	有機物（TOCの量）	3mg/l 以下	0.2未満	0.2未満										
4	一般細菌	100CFU/ml 以下	0	0										
5	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
6	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし										
7	味	異常でないこと	異味なし	異味なし										
8	色度	5度以下	0.6	0.5未満										
9	濁度	2度以下	0.1	0.1										
10	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下		0.002未満										
11	ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下		0.002未満										
12	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下		0.002未満										
13	クロロホルム	0.06mg/l 以下		0.001未満										
14	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満										
15	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下		0.001未満										
16	ブロモホルム	0.09mg/l 以下		0.001未満										
17	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下		0.001未満										
18	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下		0.008未満										
19	臭素酸	0.01mg/l 以下		0.001未満										
20	塩素酸	0.6mg/l 以下		0.12										
21	シアン	0.01mg/l 以下		0.001未満										
22	四塩化炭素	0.002mg/l 以下		0.0002未満										
23	ｼｽ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l 以下		0.0002未満										
24	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下		0.0005未満										
25	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下		0.0002未満										
26	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下		0.0002未満										
27	ベンゼン	0.01mg/l 以下		0.0005未満										
28	カドミウム	0.003mg/l 以下		0.0003未満										
29	水銀	0.0005mg/l 以下		0.00005未満										
30	セレン	0.01mg/l 以下		0.001未満										
31	鉛	0.01mg/l 以下		0.001未満										
32	ヒ素	0.01mg/l 以下		0.001										
33	六価クロム	0.05mg/l 以下		0.005未満										
34	ホウ酸	1.0mg/l 以下		0.02未満										
35	亜鉛	1.0mg/l 以下		0.005未満										
36	アルミニウム	0.2mg/l 以下		0.02未満										
37	鉄	0.3mg/l 以下		0.03										
38	銅	1.0mg/l 以下		0.01未満										
39	ナトリウム	200mg/l 以下		6.1										
40	マンガン	0.05mg/l 以下		0.005未満										
41	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下		0.004未満										
42	硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/l 以下		0.1未満										
43	フッ素	0.8mg/l 以下		0.06										
44	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｯｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l 以下		44										
45	蒸発残留物	500mg/l 以下		79										
46	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下		0.02未満										
47	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下		0.005未満										
48	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下		0.001未満										
49	フェノール類	0.005mg/l 以下		0.0005未満										
50	ジェオスミン	0.01 μg/l 以下												
51	2-メチルイソボルネオール	0.01 μg/l 以下												
52	残留塩素		0.1	0.1										